

"A"

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Prusa 5c-f w Mikołowie”

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie do SIWZ:

A. Dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

1. Czy Zamawiający potwierdza iż szklenie okien szybami 4/16/4 określa minimalny wymóg? Dla spełnienia wymogu U na projektowanym poziomie $0,9\text{W/m}^2\text{K}$ konieczne będzie zastosowanie pakietu trójszybowego.
2. Czy Zamawiający potwierdza że zapis zawarty w STWiOR (str 25) dotyczący profili okiennych „pięciokomorowych” oznacza minimalny wymóg? Dla spełnienia wymogu U na poziomie $0,9\text{W/m}^2\text{K}$ konieczne jest zastosowanie o profili o większej ilości komór.
3. Czy Zamawiający potwierdza że wymóg wydajności nawiewników sterowanych na poziomie $50\text{m}^3/\text{h}$ jest nieobowiązujący? Dostępne obecnie na rynku, certyfikowane nawiewniki, posiadają wydajność na poziomie do $45\text{m}^3/\text{h}$.
4. Czy Zamawiający potwierdza że wymóg certyfikatu znaku bezpieczeństwa dotyczy jedynie szyb bezpiecznych? Dla projektowanych szyb zespolonych taki certyfikat nie jest wystawiany.
5. Czy Zamawiający potwierdza iż wsp. infiltracji powietrza : $a=0,5-1,0\text{m}^3/\text{h}$ jest nieobowiązujący? Obecnie badany jest parametr przepuszczalności powietrza, który dla bud. mieszkalnych wynosi $0,3\text{m}^3 / \text{m}^2\text{h} \cdot \text{daPa}^{2,3}$ (tj. jest klasa 4).
6. Czy Zamawiający potwierdza że ocieplenie kominów nie wchodzi w zakres robót budowlanych do wykonania?

B. Dotyczy projektu budowlanego:

7. Prosimy o podanie ilości nawiewników przewidzianych do zabudowania.
8. Prosimy o podanie grubości warstwy izolacyjnej prefabrykatów ściennych celem wyceny kotew wzmacniających odpowiedniej długości.
9. Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza do zabudowania podokienniki i opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej i powlekannej poliestrem (w kolorze zbliżonym do projektowanego)? Projekt budowlany przewiduje malowanie blacharki metodą proszkową.
10. Prosimy o podanie rozwiązania technicznego wykończenia docieplenia stropu piwnic (ujęte w punkcie 3.1.d SIWZ).

C. Dotyczy : Informacji uzupełniających do projektu budowlanego

1. Czy Zamawiający potwierdza że w przypadku stwierdzenia, iż ściany z otworami okiennymi są ścianami warstwowymi, nastąpi wzrost wynagrodzenia wykonawcy o wartość montażu dodatkowych kotew?
2. Prosimy o potwierdzenie że zapis EP70 0,032 oznacza jedynie, iż jest to styropian fasadowy o wsp. $\lambda_{\text{max}} = 0,032$. Obecnie na rynku nie występują styropiany fasadowe o parametrze naprężenia ściskającego(przy 10% odkształceniu względnym) na poziomie 70 kPa. Parametr ten nie jest badany dla styropianów fasadowych, a jedynie dla podłogowych i dachowych

Z uwagi na bliski termin złożenia ofert prosimy o pilną odpowiedź.