

B¹¹

Gmina Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
e-mail: zam@mikolow.eu
fax: 32/324 84 00

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Zaprojektowanie i wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie, ul. Zielona, zlokalizowanego na działce nr 1007/56.” - PN-13/2018

Zamawiający na etapie rozstrzygania przetargu nie ma możliwości weryfikacji stanu faktycznego dotyczącego kryterium oceny opisanego w pkt 13.4 SIWZ *“łączna moc oświetlenia”* gdyż podane parametry oparte są wyłącznie o oświadczenia.

W poprzednio kierowanej korespondencji zwracaliśmy uwagę na względy techniczne wpływające na wyniki uzyskania wymaganego natężenia wskazując możliwości ich uzyskania.

Zgodnie z ustawą PZP, orzecznictwem oraz opinią Prezesa UZP podkreślenia wymaga fakt, iż *“kryteria oceny ofert powinny być opisane przez zamawiającego w sposób precyzyjny i jednoznaczny, tak aby możliwe było dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty (zob. wyrok KIO z dnia 12 sierpnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 784/08). Tak więc zamawiający winien zamieścić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu jednoznaczny i wyczerpujący opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt 13 oraz art. 41 pkt 9 ustawy PZP).”*

Ponieważ nie ma możliwości potwierdzenia wymaganych parametrów, **wnosimy o zmianę tego kryterium oceny ofert i dostosowanie go do przepisów ustawy PZP poprzez usunięcie całego punktu „13.4 łączna moc oświetlenia”**

Z poważaniem

Mikołów 01-03-2018

dotyczy : przetargu nieograniczonego PN-13/2018 pn. „Zaprojektowanie i wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie, ul. Zielona zlokalizowanego na działce nr 1007/56”

Pytanie: "B"

Odpowiedź:

Zmienia się poza cenowe kryterium oceny ofert w pkt 13.4 SIWZ .

Łączna moc wszystkich zainstalowanych opraw LED:

- 4000W - 0 pkt

-3999 W do 3000W – 3 pkt

- 2999W do 2000W – 5 pkt

- 1999W i poniżej – 10 pkt

Zmienia się treść odpowiedzi na pytanie A2:

Zamawiający nie limituje ilości słupów, ani ilości opraw oświetleniowych, a jedynie wymaga uzyskanie średniego natężenia oświetlenia płyty boiska nie mniejszego niż 100 lux. Wykonawca w treści oferty podaje łączną moc wszystkich opraw i stosownie do tego parametru otrzymuje właściwą ilość punktów zgodnie spoza cenowym kryterium oceny ofert.

Zamawiający podkreśla, że zgodnie z art.66³¹ Kodeksu Cywilnego, oferta to: „Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeśli określa istotne postanowienia tej umowy”.

Tak więc, cała treść oferty to oświadczenie woli wykonawcy.

KIEROWNIK
Referat
Urzędu Miejskiego
Jerzy Adamik

