

dotyczy : przetargu nieograniczonego PN-13/2018 pn. „Zaprojektowanie i wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie, ul. Zielona zlokalizowanego na działce nr 1007/56”

*Pytanie: "C"*

***Odpowiedź: pkt 12***

Zamawiający wymaga nawierzchni poliuretanowej typu 2S (dwuwarstwowa 8mm+8mm) na boisku wielofunkcyjnym, natomiast na bieżni sprinterskiej nawierzchni poliuretanowej typu natrysk (13+3)

***Odpowiedź: pkt 13***

Tak, Zamawiający uwzględni inne dokumenty potwierdzone raportem z badań specjalistycznego laboratorium określający parametry techniczne wykonanej nawierzchni (m.innymi, grubość, amortyzacja, wskaźnik odkształcenia pionowego, współczynnik tarcia, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie podczas zerwania itp.).

  
KIEBOWNIK  
Urząd Miejski w Mikołowie  
Jerzy Adamik