

Fwd: Pumprtrack Pytania do konkursu ofert

"A"

Temat: Fwd: Pumprtrack Pytania do konkursu ofert

Nadawca: BIP <bip@mikolow.eu>

Data: 2018-04-13 11:32

Adresat: zam@mikolow.eu

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat: Pumprtrack Pytania do konkursu ofert

Data: Fri, 13 Apr 2018 11:06:53 +0200

Nadawca:

Adresat: bip@mikolow.eu

Witam

Chciałbym dowiedzieć się:

- jakie wymiary ma działka na której miałby zostać zlokalizowany tor ziemny pump track.
- jakie są uwarunkowania dotyczące terenu tzn. jakie odległości trzeba zachować względem granicy działki.

ponadto w programie funkcjonalno użytkowym opisującym wymagania toru jest mała nieścisłość. nie da się wybudować toru umożliwiającego skręcanie w lewo i w prawo przy zachowaniu minimum 2 zakrętów.

BIURO ZAMÓWIEŃ

Mikołów, dnia 16.04.2018 r.

16 KWI. 2018

PUBLICZNYCH

Referat Utrzymania

Infrastruktury

Komunalnej

Biuro Zamówień Publicznych

w miejscu

Dotyczy: PN-33/2018 Zaprojektowanie i wykonanie toru ziemnego – Pumptrack oraz wiaty jako Miejsce Odpoczynku Rowerzystów – Projekt Budżetu Obywatelskiego „Reta Rowerem” w Mikołowie

Odpowiedź na zapytanie oferenta „A”.

W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż

- działka, na której ma być zlokalizowany tor ziemny „pump track” posiada wymiary: długość 153 m, natomiast szerokość działki jest zmienna od 9,5m do 14,5m.

- uwarunkowania dotyczące odległości zachowania względem granicy działki zachować zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. obiekt pump track jest obiektem małej architektury, wobec powyższego należy zachować granice zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

- wybudowanie toru umożliwiającego skręcanie w lewo i w prawo przy zachowaniu minimum 2 zakrętów umożliwia wykonanie toru w kształcie ósemki „8”.

KIEROWNIK
Referatu Utrzymania Infrastruktury
Komunalnej
mgr Sylwia Król

PODINSPEKTOR
Referatu Utrzymania Infrastruktury
Komunalnej
Urzędu Miasta Mikołów
Jerzy Goral