

Mikołów 17-02-2020

dotyczy : PN-1/2020 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr8 oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek.

Pytania „R”

Pytanie

W związku z planowanym przystąpieniem naszej Spółki do składania oferty przetargowej do w/w zadania proszę o informację czy można zastosować zamiennie do opraw firmy Beghelli lampy działające w systemie DALI i spełniające natężenie określone dla placówek szkolnych, innych Polskich producentów takich jak: Essystem, Lug, Luxiona, Lena Lighting, Ledolux itp

Odpowiedź:

Zamawiający przesyła poprawioną legendę opraw w której przez pomyłkę usunięto wymagany, niezmienny strumień opraw oświetleniowych. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opraw dowolnych producentów.

INSPEKTOR
Referatu Utrzymania Infrastruktury
Komunalnej
Janusz Przyłudzki

Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Inwestycji, Utrzymania
Infrastruktury i Usług Komunalnych
mgr inż. Zbigniew Kensek