

Mikołów 25-02-2020

dotyczy : PN-1/2020 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr8 oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek.

Pytanie

W zestawieniu stolarki część drzwi wewnętrznych drewnianych posiadają kratkę wentylacyjną, która wyklucza izolacyjność akustyczną na poziomie $R_w=27dB$ (drzwi dźwiękochłonne).

Prosimy o doprecyzowanie Państwa odpowiedzi, czy wszystkie drzwi drewniane mają mieć akustykę $R_w=27dB$

Odpowiedź:

Drzwi o izolacyjności akustycznej na poziomie 27dB uwzględniono do pomieszczeń na stały pobyt osób, do pomieszczeń o charakterze edukacyjnym oraz powiązanych funkcją z nimi przeznaczone dla kadry pedagogicznej. Dla drzwi do pomieszczeń sanitarnych, technicznych, nie przeznaczonych na stały pobyt osób jak szatnie oraz wszystkie drzwi w strefie kuchni nie ma wymagań minimalnego poziomu izolacyjności akustycznej.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji
Urzędu Miasta Mikołów
m
mgr inż. Daniel Mlicki

GŁÓWNY SPECJALISTA
Os. Remigłusz
Referat Inwestycji
Urząd Miasta Mikołów
Inż. Remigłusz Towarek