

"B"

dotyczy : **PN-19/2019 Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej**

Pytanie:

„Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. W związku z tym wnoszę, na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o dopuszczenie do postępowania możliwości wykonania całości konstrukcji nadziemnej budynku w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego, jak również wnoszę o dopuszczenie możliwości wykonania zamiany zaprojektowanych fundamentów na płytę fundamentową”

Odповідź udzielona 08-05-2019 na zapytanie „A”:

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego pkt 1.2.1 Charakterystyka zakresu robót budowlanych: oczekujemy zaprojektowania i wybudowania przedszkola w technologii tradycyjnej.

W PFU w punkcie 2.1.2.1. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykończenia jest zapis:

Ściany. „Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe – warstwa konstrukcyjna z bloczków + warstwa izolacji termicznej zgodnie z aktualnym współczynnikiem przenikania na rok 2020. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe murowane. Strop ceramiczny gęstożebrowy, żelbetowy lub inny spełniający przepisy ppoż”.

Zatem oczekujemy dzieła zgodnego z zapisami PFU.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Remontów
Referat Inwestycji
Urząd Miasta Mikołów
Inż. Romigłusz Towarek

KIEROWNIK
Referat Inwestycji
Urząd Miasta Mikołów
Jerzy Adamik

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji, Utrzymania
Infrastruktury i Usług Komunalnych
mgr Inż. Marcin Gteklosz

Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Inwestycji, Utrzymania
Infrastruktury i Usług Komunalnych

mgr inż. Zbigniew Konek