

**Uwagi do przetargu na dokumentację projektową przebudowy ul. Nowy Świat od posesji 69 do ul. Wodnej i fragmentów ul. Wodnej wraz z odwodnieniem.**

Kanalizację deszczową należy zaprojektować z rur gładkich i litych typ PVC SN 12 i studni monolitycznych z tworzyw sztucznych PEHD, ożebrowanych z zewnątrz o sztywności obwodowej  $8\text{kN/m}^2$ . Szczegółowe warunki techniczne oraz rodzaj materiałów do projektowanej kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie ul. Kolejowa 4, ze względu na przyszłą eksploatację.

KIEROWNIK REFERATU  
Inwestycji i Remontów Dróg

*[Signature]*  
mgr inż. Zdzisław Wojski

INSPEKTOR  
Referatu Inwestycji i Remontów Dróg  
Urzędu Miasta Mikołów

*[Signature]*  
mgr Ewa Podsiadło  
upr. budowl. nr 67/86 UW Katowice

25.07.2012;

