

ZA.071.14.2020 JM

28381.8.2020-P

Urząd Miasta Mikołów	
Zal. /	Godz.
wpłynęło 2020 -08- 12 Ser	
poczta	osobiście <i>PD</i>

Mikołów 10.08.2020 r.

SER *W*

Mateusz Handel
v-ce Burmistrz Mikołowa
Rynek 16
43-190 Mikołów

dot : odpowiedzi na zapytania i sugestie Pani Radnej Anny Chrapek - Budacz

Odpowiedz na pytanie nr 1

W odpowiedzi na pytanie, problemy z siecią kanalizacji deszczowej na os. Mickiewicza wynikają z jej długoletniej eksploatacji. Sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodna są w większości wymienione na nowe. W tej chwili sieć kanalizacji deszczowej jest własnością Gminy, a występujące awarie usuwane są przez Zakład Gospodarki Lokalowej. Gmina wraz z Zakładem Inżynierii Miejskiej w Mikołowie są w posiadaniu kompleksowej dokumentacji na rewitalizację całej infrastruktury kanalizacyjnej osiedla wraz z przebudową parkingów, chodników oraz urządzeniem zieleni. W bieżącym roku Gmina wystąpi z wnioskiem o sfinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych.

Odpowiedz na pytanie nr 2

W sprawie zalewania budynków na os. Mickiewicza których ściany piwniczne i fundamentowe zostały docieplone oraz zaizolowane przeciwwilgociowo w ramach termomodernizacji, trzeba zaznaczyć że woda nie przedostawała się przez izolowane fundamenty czy też ściany piwniczne, a przesiąkała przez posadzki w piwnicach oraz wydostawała się przez kratki ściekowe .

Z poważaniem

Z-ca Kierownika
Zakładu Gospodarki Lokalowej

Jarosław Majewski