

ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ

www.zgl.mikolow.pl

43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2

e-mail: [zgl@zgl.mikolow.pl](mailto:zgl@zgl.mikolow.pl)

TEL. (32) 324-26-00

NIP: 635-00-11-970

FAX (32) 324-26-12

REGON: 270547060

Mikołów, dn. 02.11.2015 r.

ZGL/KZP/07/2015

KZP.4221.07.02.2015.EKP

**do wszystkich uczestników  
postępowania**

dotyczy: wyjaśnienia treści siwz w postępowaniu o sygnaturze ZGL/KZP/07/2015

Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu dotyczącym „Dostawa stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych na potrzeby remontów budynków mieszkalnych przy ul. Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie prowadzonych w ramach projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015”. Zamawiający otrzymał zapytanie w dniu 02.11.2015 r.

**Pytanie 1:**

Jakie zastosować nawiewniki ? Ciśnieniowe czy higrosterowane ?

W opisie części I zamówienia str.2-3 SWIZ :1 szt. okna średniego i 8 szt. okien dużych należy wyposażyć nawiewniki ciśnieniowe natomiast w załączniku nr 6 jest mowa o nawiewnikach higrosterowalnych.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować nawiewniki higrosterowane.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Dział Zam. Publ. a/a

Wykonał: E.K-P.

**KIEROWNIK**  
Zakładu Gospodarki Lokalowej  
w Mikołowie

*mgr Jarosław Majewski*