

W przedmiarze oraz w rysunkach konstrukcyjnych nie ma wyszczególnionego zbrojenia (ilości, rodzaju, zestawienia) szybu windowego oraz schodów. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Re: Re: Fwd: Zapytania do przetargu PN-1E/2018

Temat: Re: Re: Fwd: Zapytania do przetargu PN-1E/2018

Nadawca: "eugeniusz.hajdukiewicz1" <eugeniusz.hajdukiewicz1@op.pl>

Data: 2018-12-05, 13:29

Adresat: Hanna Kadłubek <hanna.kadlubek@mikolow.eu>

ponieważ w momencie robienia kosztorysu nie posiadałem konstrukcji uciekło mi zbrojenie/ chociaż nie do końca/ są to schody zewnętrzne mogą być betonowe ale można włożyć trochę zbrojenia myślę że około 150 kg do schodów i około 60 kg do płyty pod szyb windowy.

Co do uzupełnienia dokumentacji to Konstruktor ,lecz to są tak proste konstrukcje że firmy budowlane powinny bez trudu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru sobie poradzić.

Pozdrawiam
