

ZAMÓWIENIE

04 LIP. 2019

Mikołów 04-07-2019

dotyczy : PN-22/2019 Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej

**Pytanie:1**

- „ 1. Proszę o doprecyzowanie czy wielkość instalacji solarnej do podgrzania c.w.u. ma być wykonana dla budynku przedszkola dla 150 dzieci
2. Proszę o doprecyzowanie czy wielkość instalacji solarnej do podgrzania c.w.u. ma być wykonana dla budynku przedszkola dla 150 dzieci uwzględniając możliwość późniejszej rozbudowy dla budynku przedszkola dla 175 dzieci, czy wykonana jako instalacja dla budynku przeznaczonego dla 175 dzieci
3. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza lokalizację paneli solarnych w innym miejscu działki czy tylko na dachu budynku jak określono w PFU?”

**Odpowiedź: 1**

na pkt 1 i 2 .Zamawiający określił ilość dzieci 150 dla których ma być dobrana wielkość instalacji solarnej , natomiast Zamawiający wymaga aby rozwiązanie projektowe instalacji solarnej uwzględniało możliwość jej rozbudowy dla zapotrzebowania c.w.u dla zwiększonej liczby dzieci do 175.

na pkt 3. Zamawiający w PFU określił miejsce paneli solarnych – dach budynku.

**Pytanie:2**

„Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych.”

**Odpowiedź: 2**

Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych.

Ponadto Zamawiający postanawia zmienić zapis w pkt 5.1.2.1:

z

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże’ że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, lub przebudowie lub rozbudowie, lub nadbudowie budynku zaliczonego do kategorii IX, lub XI, lub XII określonej w załączniku do ustawy Prawo Budowlane, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m<sup>2</sup> i wartości robót min. 4 000 000,00 zł; „

na

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże’ że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, lub przebudowie lub rozbudowie, lub nadbudowie budynku zaliczonego do kategorii IX, lub XI, lub XII określonej w załączniku do ustawy Prawo Budowlane, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m<sup>2</sup> i wartości robót min. 1 500 000,00 zł; „

W związku z powyższym termin składania ofert przedłużamy do 12-07-2019.

MAŁEJCENIK WYDZIAŁU  
Inwestycji i Zarządzania  
Infrastrukturą i Usługami Komunalnymi  
  
mgr inż. Marcin Sokłose

