

"L"

10.05.2017

L.dz. DW19/052017.....

Gmina Mikołów

Rynek 16
43-190 Mikołów

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie.

Nr sprawy (PN-18/2017)

1. Zgodnie z projektem wykonawczym i opisami przedmiarów orynowanie połączeń dachowej należy wykonać z tworzyw sztucznych PVC. Natomiast z rysunków wynika, że odwodnienie dachu ma być z blachy tytan cynk. Prosimy o podanie informacji, jaki materiał należy przyjąć do wyceny

BGI.7013.108.2017

Mikołów 11.05.2017 r.

Biuro Zamówień Publicznych w miejscu

Dotyczy: przetargu nr PN 18/2017 na realizację zadania: „*Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie*”

Referat Inwestycji udziela odpowiedzi na zapytania oferenta „L” z dnia 10.05.2017r

Ad.1

Należy przyjąć do wyceny orynnowanie z tworzyw sztucznych PVC.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji, Utrzymywania
Infrastruktury i Usług Komunalnych
[Signature]
mgr Inż. Marcin Srokosz

[Handwritten mark]