

**Dział Zamówień ZGL**

dnia

2011 -11- 21

**Od:****Do:** <zgl@zgi.mikolow.pl>**Wysłano:** 21 listopada 2011 10:02**Temat:** Zapytanie do oferty przetargowej- wykonanie pomiarów elektrycznych Państwa zasobów

Dzień dobry.

9779

Podpis

Jestem zainteresowany wzięciem udziału w ogłoszonym przez Państwa przetargu. Mam jednak kilka pytań które pomogą mi w dobraniu optymalnej oferty cenowej.

- Mam podane zestawienie budynków w dodatku nr 7, proszę o podanie ilości złącz kontrolnych instalacji odgromowej.
- Nie podana jest również w specyfikacji ilość wyłączników różnicowo-prądowych, czy jest to 100% obwodów mieszkań.
- Czy wzory protokołów podane w specyfikacji ofertowej mogą zostać zamienione na nowsze i bardziej szczegółowe protokoły firmy SONEL( PE5 oraz SCHEMATIC 2 )?

Mikołów, dn. 23.11.2011 r.

Nr: ZGL/DzZ/...../2011

**do wszystkich  
uczestników postępowania**

dotyczy: wyjaśnienia treści siwz w postępowaniu o sygnaturze ZGL/DzZ/11/2011

Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu dotyczącym „Wykonania pomiarów elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.

Treść zapytania znajduje się w załączeniu.

Wyjaśnienie zapytania nr 1 z dnia 21.11.2011 r.

Ad.1

Należy przyjąć średnią ilość – 4 złącza kontrolne instalacji odgromowej.

Ad.2

Ilość wyłączników różnicowo-prądowych stanowi ok. 40% obwodów mieszkań.

Ad.3

Wykonawcy zobowiązani są do stosowania wzorów protokołów stanowiących dodatek do siwz.

Załączniki:

- 1) Treść zapytania nr 1 z dnia 21.11.2011 r.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Dział Zam. Publ. a/a

Wykonał: M.K.